

湘潭县城区路灯更新改造项目一标段  
更正公告

一、原公告的政府采购计划编号：潭县财采计【2025】0011号

二、原公告的采购项目名称：湘潭县城区路灯更新改造项目一标段

三、首次公告日期：2025年4月9日

原公告购买招标文件时间：2025年4月9日至2025年4月16日

原开标时间：2025年5月7日上午9时00分

四、更正内容：

1. 招标文件第五章采购需求中技术参数要求中“LED节能路灯 200w：

LED 节能路灯 200w	1. LED 节能路灯 200w 2. 成套型 1×200W LED 路灯光源及配件含光源、电源、灯罩 3. 外型结构：压铸灯体，PC 透镜、（可开盖）灯体颜色灰色； ★4. 电性参数：电源，100-277V，Vac50/60Hz，PF≥0.9，THD≤20%，防雷 5/10kv，ClassI，频闪≤10%； ★5. 光学参数：色温 4000k/6000k，CRI≥70，SDCM≤8，光效≥140±5%Lm； ★6. 防护等级：IP66、IK08； ★7. 安规认证：符合 CQC/CB，使用温度-30-50℃； 8. 质保：3 年 9. 含拆除、采购、运输、安装、管理费、利润、规费及税金等所有费用 注：（带“★”标志的参数须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有 CMA 和 CNAS 标志检测报告，否则属于无效投标。）
---------------	---

修改为：

LED 节能路灯 200w	1. LED 节能路灯 200w 2. 成套型 1×200W LED 路灯光源及配件含光源、电源、灯罩 3. 外型结构：压铸灯体，PC 透镜、（可开盖）灯体颜色灰色； 4. 电源：220V ★5. 电性参数：PF（功率因数）≥0.9，THD（总谐波失真）≤20%，防雷≥10kv，Class（防触电保护型式）：I 类，频闪≤10%； ★6. 光学参数：色温 4000k~6000K，CRI（显指）≥70，SDCM（色容差）≤8，光效≥140Lm； ★7. 防护等级：≥IP66，防撞等级：≥IK08； 8. 安规认证：符合 CQC 或 CB（提供相应认证证书，否则属于无效投标）； 9. 使用温度-30℃~+65℃； 10. 质保：≥3 年 11. 含拆除、采购、运输、安装、管理费、利润、规费及税金等所有费用 注：（带“★”标志的参数须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有 CMA 和 CNAS 标志检测报告，否则属于无效投标。）
---------------	--

2. 招标文件第五章采购需求中技术参数要求中“LED 节能路灯 100w:

LED 节能路灯 100w	<p>1. LED 节能路灯 100w</p> <p>2. 成套型 1×100W LED 路灯光源及配件含光源、电源、灯罩</p> <p>3. 外型结构: 压铸灯体, PC 透镜、(可开盖) 灯体颜色灰色;</p> <p>★4. 电性参数: 电源, 100-277V, Vac50/60Hz, PF≥0.9, THD≤20%, 防雷 5/10kv, ClassI, 频闪≤10%;</p> <p>★5. 光学参数: 色温 4000k/6000k, CRI≥70, SDCM≤8, 光效≥140±5%Lm;</p> <p>★6. 防护等级: IP66、IK08;</p> <p>★7. 安规认证: 符合 CQC/CB, 使用温度-30-50℃;</p> <p>8. 质保: 3 年</p> <p>9. 含拆除、采购、运输、安装、管理费、利润、规费及税金等所有费用</p> <p>注: (带“★”标志的参数须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有 CMA 和 CNAS 标志检测报告, 否则属于无效投标。)</p>
---------------	---

修改为:

LED 节能路灯 100w	<p>1. LED 节能路灯 100w</p> <p>2. 成套型 1×100W LED 路灯光源及配件含光源、电源、灯罩</p> <p>3. 外型结构: 压铸灯体, PC 透镜、(可开盖) 灯体颜色灰色;</p> <p>4. 电源: 220V</p> <p>★5. 电性参数: PF (功率因数) ≥0.9, THD (总谐波失真) ≤20%, 防雷 ≥10kv, Class (防触电保护型式): I 类, 频闪≤10%;</p> <p>★6. 光学参数: 色温 4000k~6000K, CRI (显指) ≥70, SDCM (色容差) ≤8, 光效≥140Lm;</p> <p>★7. 防护等级: ≥IP66, 防撞等级: ≥IK08;</p> <p>8. 安规认证: 符合 CQC 或 CB (提供相应认证证书, 否则属于无效投标);</p> <p>9. 使用温度-30℃~+65℃;</p> <p>10. 质保: ≥3 年</p> <p>11. 含拆除、采购、运输、安装、管理费、利润、规费及税金等所有费用</p> <p>注: (带“★”标志的参数须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有 CMA 和 CNAS 标志检测报告, 否则属于无效投标。)</p>
---------------	--

3. 投标文件前附表新增其他规定: “纸质文件递交: 投标人中标后, 需提交与电子投标文件一致的纸质投标文件 5 份用来存档备案, 当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时, 以交易平台中的电子投标文件为准。”

#### 五、投诉处理

本更正公告为招标文件的组成部分, 招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改, 若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处, 应以本更正公告为准。

投标人认为本更正内容存在歧视性的, 应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。

采购人: 湘潭县城市管理和综合执法局





地 址：湘潭市湘潭县海松三路 40 号

联系人：谭晶玉 电话：13973298089

采购代理机构：湖南驰润建设项目管理有限公司

地 址：长沙市雨花区高桥街道万家丽中路二段 68 号双帆华晨大厦 1504

联系人：李为 电 话：18373742387

