

采购单位审核意见：



(签章)

湘潭县涓水河京竹排涝泵站增容工程项目公开招标更正公告

一、采购项目基本情况

政府采购计划编号：潭县财采计（2025）0028 号

委托代理编号：WCZXC2025-IIW(XT)-007

原公告的采购项目名称：湘潭县涓水河京竹排涝泵站增容工程项目

首次公告日期：2025 年 6 月 20 日

二、更正信息：

更正事项：采购文件——采购需求

更正前：

第五章 采购需求

第二节 技术要求

高压干式调压软起动装置技术要求

★1.3 由于受现场的环境影响，为了提高设备的可靠性，对软起动设备技术要求更高一些，因此软起动柜不允许有产生谐波污染且容易击穿的高低压可控硅（晶闸管）等元件，要求采用机械式调电感原理（干式调压软起动装置），且有高压型式试验报告。设备供货现场需要提供型式试验报告原件。

第三节 商务要求

（一）基本要求

1、需拟派技术组人员机电（或电气）工程师 2 人，拟派安装人员特种作业人员 2 名；

更正后：

第二节 技术要求

高压干式调压软起动装置技术要求

★1.3 由于受现场的环境影响，为了提高设备的可靠性，对软起动设备技术要求更高一些，因此软起动柜不允许有产生谐波污染且容易击穿的高低压可控硅（晶闸管）等元件，要求采用机械式调电感原理（干式调压软起动装置），且有高压型式试验报告（投标文件中提供试验报告复印件并盖章单位公章）。设备供货现场需要提供型式试验报告原件。

第三节 商务要求

（一）基本要求

1、需拟派技术组人员机电（或电气）工程师2人，拟派安装人员特种作业人员2名；（投标文件中提供人员证书复印件并盖章单位公章）

三、其他内容不变。

四、其他补充事宜

本更正公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。

供应商认为本更正公告内容存在歧视性的，应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。

五、采购项目联系人姓名和电话

1、采购人信息

（1）名称：湘潭县水利局

（2）地址：湘潭县易俗河镇凤凰路

（3）联系人：符鑫

（4）邮编：411200

（5）电话：0731-57881665

2、采购代理机构信息

(1) 名称：湖南万成项目管理有限公司

(2) 地址：湘潭市高新区双马街道芙蓉中路 52 号众一国际 A 座 1601001 号

(3) 联系人：杨志、唐柳

(4) 邮编：411101

(5) 电话：0731-52866118

， 3、电子交易平台服务机构信息

(1) 名称：广联达科技股份有限公司

(2) 联系人：技术公司

(3) 电话：0731-52818268